



Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.  
Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1

vydává žadateli:

ATENS s. r. o.  
Litoměřická 35  
403 23 Velké Březno  
IČO: 03 78 01 63

# CERTIFIKÁT NA VLASTNOST KONSTRUKCE

č.: 3064/18

na výrobek

## DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ STAVEBNÍ SESTAVY - obvodové nosné stěny


výrobce: ATENS s. r. o., Litoměřická 35, 403 23 Velké Březno


Hodnocené konstrukce	Deklarované vlastnosti		
	Třída požární odolnosti	Součinitel prostupu tepla	Statická únosnost
Obvodová nosná stěna	REI 60 ze strany interiéru REI 120 ze strany exteriéru	U = 0,138 W/m <sup>2</sup> K	pro konkrétní objekt podle ČSN EN 1995-1-1
Obvodová nosná stěna – s předstěnou	-	U = 0,122 W/m <sup>2</sup> K	

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p. vydal žadateli tento Certifikát na vlastnost konstrukce na základě Protokolu o certifikaci č. PCV-3064/18 ze dne 20. srpna 2018.

Platnost tohoto certifikátu se omezuje na 2 roky, tj. do 20. srpna 2020. Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokole o certifikaci. Při změně složení výrobku je tento certifikát neplatný.

Na základě tohoto certifikátu může výrobce k výrobkům shodným s certifikovaným výrobkem přikládat doklad o jejich shodnosti s výše uvedeným dokumentem.



  
Ing. Jitka Beránková, Ph.D.  
vedoucí střediska certifikace

V Praze dne 20. srpna 2018

